


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspeksijske
poslove



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for Inspection Issues

Broj: 14-02-04-03016/20
Sarajevo, Septembar 03. 2020. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO
(*Na pažnju, predsjedavajućeg, Mirze Čelika*)

Predmet: *Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-20702-72/20 od 22.06.2020. godine postavljenu od strane zastupnice Neire Dizdarević - dostavlja se;*

Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, dana 08.07.2020.godine zaprimila je zastupničku inicijativu postavljenu od strane zastupnice Neire Dizdarević na 26. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 16.06.2020.godine u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička /zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo koje glasi:

"Molim da provedete inspeksijski nadzor nad pravnim licem G-petrol d.o.o. Sarajevo i njegovim postrojenjima koje koristi lož ulje (da li je njegov kvalitet u skladu sa članom 16. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 26/16) i to na adresama: 1. Kurta Schorka 3a, 2. Asima Ferhatovića bb, 3. Safeta Zajke 139 i 4. Bulevar Meše Selimovića bb. Za gore pomenute pojedine adrese nisu dostavljene informacije o ukupnoj instalisanoj snazi postrojenja, kao ni vrsti energenta koji koriste, te molim da se te informacije ažuriraju u registru koje vodi Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. Molim da mi se dostavi dokaz o usklađenosti kvaliteta goriva sa važećim propisima koji je također trebao biti dostavljen Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. "



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

U vezi sa pokrenutom inicijativom daje se sljedeći odgovor:

U postupku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da subjekt kontrole posjeduje 5 benzinskih stanica na području Kantona Sarajevo. Dvije BS za zagrijavanje radnih prostora imaju instalirane kotlovnice po jednim kotlom snage 50 KW i kao energent koriste lož ulje, te je pokrenut postupak prebacivanja načina zagrijavanja sa kotlovnice na toplotne električne pumpe, a ostale 3 BS za zagrijavanje radnih prostora koriste električnu energiju.

U postupku inspekcijskog nadzora na uvid je data izjava o usklađenosti kvaliteta naftnih derivata br: 257-1585/20 i broj: 258-1585/2020.godine.

Pomenutu dokumentaciju dostavljamo u prilogu ovog akta.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Predsjedavajućem Skupštine KS
2. Sekretaru Skupštine KS
3. Sekretaru Vlade KS
4. Arhiva



DIREKTOR

Fahir Halilović



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

94

IZJAVA O USKLAĐENOSTI KVALITETA TEČNIH NAFTNIH DERIVATA

1. Broj: 257-1585/2020
 2. Matični broj dobavljača: 4200999090005
 Ime firme dobavljača: HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo
 Ulica i broj: Hotonj bb
 Sjedište firme: Vogošća
 Telefon/Fax: 033 482 305
 E-mail: hifapetrol@bih.net.ba
 Ime i prezime odgovorne osobe u pravnom licu dobavljača: Muhamed Vrabac

3. Naziv proizvoda:
 Količina pošiljke:
 Broj otpremnice i datum ili broj carinske deklaracije i datum:
 4. Tečno naftno gorivo proizvedeno je u državi:
 5. Tečno naftno gorivo ispitano je u laboratoriju dobavljača:
 u ovlaštenoj stručnoj instituciji za ispitivanje kvaliteta proizvoda:
 broj i datum izvještaja o ispitivanju:

6. S potpunom odgovornošću izjavljujem da tečno naftno gorivo, na koje se odnosi ova izjava odgovara navedenim karakteristikama kvaliteta određenim po navedenim ispitnim metodama.


LOŽ ULJE	
1000 LIT.	
ITALIJA	
PETROL DD	
PLOČE	
028-2A	25.02.2020

KARAKTERISTIKE PARAMETARA	Jedinice	Vrijednosti	Oznaka metode ispit.
Ukupni sumpor	% m/m	8,9	EN ISO 20846
Sadržaj pepela	% m/m		
Ukupni aromati	% m/m	2,9	
Benzen	% v/v	-	
Poli-hlorisan bifenili	mg/kg	-	
Oksidaciona stabilnost	g/m3		
IOB /istraživački oktanski broj/		-	
MOB /motorni oktanski broj/		-	
Tačka filtrabilnosti	°C	-19	EN 116:15
Tačka tečenja	°C		SIST ISO 3016:96
ljetno: maj -septembar		0	
zimno: novembar-mart			
prelaz: april -oktobar		0	
Destilacija početak	°C		
do 150° C			
do 250° C		48	
do 350° C		94,6	
Završetak destilacije	°C	351,5	
Markirni indikator solvent Yellow 124 ili	mg/l at 15		
Cetanski indeks		50,3	SIST EN ISO 4264:18
Cetanski broj		52,3	SIST EN ISO 16715:15
Gustina na 15° C	Kg/m3	833,3	SIST EN ISO 12185:98
Voda	mg/kg	40,00	SIST EN ISO 12937:01
Korozija na bakar		-	
Viskoznost na 40° C		2,316	SIST EN ISO 310:98
Tačka paljenja	°C	59,5	SIST EN ISO 2719:16

7. Boja proizvoda je **BISTAR, CRVEN**, a navedene količine su usklađene sa BAS standardom datim u prilogu Odluke.

8. Oznaka i broj Standarda za proizvod U Sarajevu: 04.03.2020. godine

LUEL BAS 1002


 HIFA-PETROL D.O.O.
 SARAJEVO

ODGOVORNA OSOBA

(ime i prezime)