

112
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspekcijske
poslove



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for Inspection Issues

KANTON SARAJEVO
15-04-2021

Broj: 14-02-04-00830-3/21
Sarajevo, April 13. 2021. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
(Na pažnju, predsjedavajućeg, Elvedina Okerića)

PREDMET: *Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-3006-5/21 od 04.02.2021. godine pokrenutu od strane zastupnice Neire Dizdarević, dostavlja se;*

VEZA: *Zastupnička inicijativa broj: 01-04-3006-5/21 od 04.02.2021. godine*

Vašim aktom broj i datum veze, koji je zaprimljen dana 09.02.2021.godine, dostavili ste na nadležno postupanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, zastupničku inicijativu koju je uputila dana 04.02.2021. godine zastupnica Neira Dizdarević a koja glasi:

"Etažni vlasnici nasleđa Bulevar na Stupu ulica Džemala Bijedića 279L i 279K, lamele B1, B2, B3, žale se na enormne visine računa za električnu energiju i to stavci za zajedničku potrošnju, kao i nelogičnu raspodjelu na računima jer neki etažni vlasnici su dobili manje, a neki veće račune po pitanju zajedničke potrošnje.

Objašnjenje koje su dobili od svog predstavnika etažnih vlasnika Kermo Nevzeta da je u pitanju kvar grijača krova, te traže da se ispita da li je u pitanju kvar ili nemar uposlenika ili predstavnika etažnih vlasnika da isti ugase.

Etažni vlasnici na računima u okviru stavke zajedničke potrošnje imaju samo evidentiranu potrošnju stubišne rasvjete i smatraju da je nemoguće ostvariti toliku potrošnju i postavljaju pitanje da li drugi potrošači zajedničke potrošnje moraju imati svoje brojilo poput lifta, hidrofora i gore



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)
+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890
Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

pomenutih grijača krova, jer se na računima etažnih vlasnika drugih zgrada na računima EPBIH te stavke posebno evidentiraju.

Etažni vlasnici sumnjaju na ilegalne priključke i krađu električne energije, te molim da obavite nadzor i na tu okolnost.

Također mole da se provjere da li reklame na fasadama imaju posebno brojilo potrošnje električne energije jer pravno lice B-TIM d.o.o. Kiseljak ima trajno pravo služnosti na fasadama za postavljanje reklama, te provjerite da li pomenuto pravno lice koristi električnu energiju koja se evidentira kao zajednička potrošnja zgrade i tako protuzakonito naplaćuje etažnim vlasnicima."

U odnosu na postavljena pitanja Inspektorat tehničke inspekcije, Inspektorat urbanističko-gradevinske, ekološke, komunalne inspekcije i stambene inspekcije i Inspektorat tržišno – turističke inspekcije u okviru svojih nadležnosti izvršili su inspeksijske nadzore, te stim u vezi dostavljamo slijedeći

ODGOVOR

Kantonalni elektroenergetski inspektor izvršio je usmjereni inspeksijski nadzor "kontrole tehničke ispravnosti brojila zajedničke potrošnje mjernih mjesta : MM 10568817, MM 10569280 i MM 10569389 na adresi Džemala Bijedića 279K i 279L , u prisustvu predstavnika JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo te je utvrdio slijedeće:

Na adresi Džemala Bijedića 279 K u glavnom razvodnom ormaru postavljena su dva brojila zajedničke potrošnje slijedećih karakteristika:

1. trofazno brojilo broj: 76445113, tip: MT 381-D1A54, 3x230/400 V, 5(58)A, godina proizvodnje 2020, godina baždara 2020, aktivno i uredno plombirano, (pripada MM 10568817). Priključeno po elektroenergetskoj saglasnosti EE 321108/2020 od 26.11.2020. godine. MM 10568817 u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo prijavljeno od 02.01.2021. godine
2. trofazno brojilo broj: 76445111, tip: MT 381-D1A54, 3x230/400 V, 5(58)A, godina proizvodnje 2020, godina baždara 2020, aktivno i uredno plombirano, (pripada MM 10569280). Priključeno po elektroenergetskoj saglasnosti EE 321122/2020 od 26.11.2020. godine. MM 10569280 u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo prijavljeno od 02.01.2021. godine

Na adresi Džemala Bijedića 279 L u glavnom razvodnom ormaru postavljeno je jedno brojilo zajedničke potrošnje slijedećih karakteristika:

1. trofazno brojilo broj: 76445112, tip: MT 381-D1A54, 3x230/400 V, 5(58)A, godina proizvodnje 2020, godina baždara 2020, aktivno i uredno plombirano, (pripada MM 10569387). Priključeno po elektroenergetskoj saglasnosti EE 321118/2020 od 26.11.2020. godine. MM 10569387 u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo prijavljeno od 02.01.2021. godine.

Inspeksijskim nadzorom na terenu nisu zatečene nepravilnosti i nedostaci na održavanju mjernih mjesta: MM 10568817, MM 10569280 i MM 10569389 na adresi Džemala Bijedića 279 K i 279 L.



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb